

报告编号: TXZJ/20230623228



231520340578

检验检测报告

T E S T

R E P O R T

产品名称: 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

委托单位: 平山县市场监督管理局

受检单位: 敬业钢铁有限公司

检验类别: 产品质量监督抽查



山东腾翔产品质量检测有限公司

ShanDongTengXiang Product Quality Testing Co., LTD.



山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230623228

第 1 页共 4 页 Page4of 1

产品名称 Product Name	钢筋混凝土用热轧带肋 钢筋	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-06-13	型号规格 Model specification	Φ18mm HRB400E
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	/
委托单位 Customer	平山县市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	敬业钢铁有限公司/平山县南甸镇 15830160323		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	敬业钢铁有限公司/平山县南甸镇 15830160323		
执法人员 Person of Law enforcement	秘梦龙 齐兵成	抽样人员 Person of Sampling	段展翔 冯宗英
检样数量 Quantity of samples tested	1.2 米×5 根	备样数量 Sample preparation quantity	1.2 米×5 根
抽样基数 Base of Sampling	9.36 吨	抽样单编号 Sampling list number	10694
抽样日期 Sampling Date	2023-06-19	样品到达日期 Date of Receipt	2023-06-23
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-06-23 至 2023-07-17
检验依据 Test Standard	GB/T 1499.2-2018		
检验项目 Items of Testing	尺寸允许偏差、重量及允许偏差、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、钢筋的表面标志等, 共 8 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB/T 1499.2-2018 标准要求, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年07月22日		
备注 Remark			

批准:

崔浩

审核:

杨元朝

编制:

王海杰

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230623228

第 2 页共 4 页 Page4of 2

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	尺寸允许偏差	/	/	/	/
1.1	内径允许偏差	mm	± 0.4	-0.1	合格
1.2	横肋高允许偏差	mm	± 0.5	-0.2	合格
1.3	间距允许偏差	mm	± 0.5	+0.2	合格
2	重量及允许偏差, %	/	± 5.0	-3.8	合格
3	下屈服强度	MPa	≥ 400	1# 485 2# 475	合格
4	抗拉强度	MPa	≥ 540	1# 665 2# 650	合格
5	最大力总延伸率 A_{gt} , %	/	≥ 9.0	1# 17.3 2# 18.3	合格
6	弯曲性能	/	弯曲 180° 后, 钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹	1# 符合 2# 符合	合格
7	反向弯曲性能	/	反向弯曲试验后, 钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹	符合	合格



山东腾翔产品质量检测有限公司

Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD

检验检测报告

Test Report



报告编号 Report number: TXZJ/20230623228

第 3 页共 4 页 Page4of 3

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
8	钢筋的表面标志	/	钢筋的表面标志应符合下列规定：a) 钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号（许可证后 3 位数字）和公称直径毫米数字，还可轧上经注册的厂名或商标。b) 钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示，HRB400、HRB500、HRB600 分别以 4、5、6 表示，HRBF400、HRBF500 分别以 C4、C5 表示，HRB400E、HRB500E 分别以 4E、5E 表示，HRBF400E、HRBF500E 分别以 C4E、C5E 表示。厂名以汉语拼音字头表示。公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。c) 标志应清晰明了，标志的尺寸由供方按钢筋直径大小作适当规定，与标志相交的横肋可以取消	符合	合格
以下空白					

量测
专用

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230623228

第 4 页共 4 页 Page4of 4

样品拆封后-1	
样品拆封前-1	

（盖章）

声明

- 1、检验报告封皮未加盖公章无效；检验报告未加盖检验检测专用章无效；检验报告无编制、审核、批准人签字无效；检验报告涂改无效。
- 2、未经我公司批准，不得复制报告（全文除外）。
- 3、委托人送检的样品，本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 4、对于检验报告中可能存在的瑕疵,发现后请尽早与我公司联系,我公司将于接到信息后及时确认和更正。
- 5、如对检验结果有异议,请委托方于接到报告后十五日内向我公司提出书面申请,逾期不予受理。
- 6、备检样品、非破坏性检验样品期满(自检验报告签发之日起，监督检查、委托检验一个月；时效期短的按失效期)请及时取回,逾期将按我公司规定处理。
- 7、检验报告中“/”表示无内容；检验项目中标注“#”表示分包检验项目；检验结果中“N”表示不适用。



电话/传真：(0530)5880096
技术咨询：(0530)5880026
邮 箱：sdtxzj@126.com
地 址：菏泽市上海路 4666 号